



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 081/2023– DEP

Coronel Vivida PR, 17 de julho de 2023.

Da: **Divisão de Estudos e Projetos**

Para: **Coordenação de Engenharia - SESA**

Referente: **REQUERIMENTO DE REANÁLISE DO PROCESSO DE REFORMA DA UBS CENTRAL (CALDISSE DE CARLI), CONFORME PROTOCOLO 18.200.984-9, NO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA.**

Vimos através deste requerer a reanálise do processo de reforma da UBS CENTRAL, conforme protocolo 18.200.984-9, pois posteriormente à aprovação foram constatadas divergências entre o orçamento e o projeto.

Alterações: Foi refeito o orçamento com materiais condizentes com os encontrados em obra, o forro de PVC é, na verdade, forro de gesso. Também, o telhado é de material diferente do anteriormente informado. Para a cobertura não é necessária a total reforma, apenas em pontos específicos que apontam falhas. A área de pintura foi diminuída para apenas as salas que apresenta m mofo e patologias causadas pelas intempéries não contidas pelo telhado defeituoso.

Documentos alterados: com a alteração do orçamento e do profissional responsável pela obra, houve alteração na documentação, portanto todos os arquivos estão sendo reenviados.

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos à disposição para qualquer informação complementar que se faça necessário, e firmamos abaixo o presente requerimento.

Atenciosamente,

Vinícius Tourinho
Secretário de Saúde
Município de Coronel Vivida

Ana Carolyn Turra da Silva
Engenheira Civil – Crea 209058/D-PR
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo